

Tabelul DF10 Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL „Orhei-gaz”, la data de 01.07.2023

Tabelul 1

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PJ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întreruperi (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consumale CC	Locuri de consumale CN	Total (10+11)	Programa / Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza, conform clasificării din pct. 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Rezina	Rezina str. B Glavan 8 de la PRG nr. 11	str. B Glavan 8	Pj	15.03.2023	09:00		3,20	3,20	9	0	9	P		Schimbarea locului de amplasare a contorului de gaze cu racordarea în conducta existentă, conform cererii depusă de către consumator
Rezina	or. Rezina str. 1 Mai 13	PRG nr. 48	Pm, Pj	02.05.2023	09:00		6,5	6,50	99	7	106	P		Lucrări de reparație a conductei de gaze supratereane oțel presiune medie (treccre peste drum) str. 1 mai 13 (PRG nr. 48)
Rezina	or. Rezina, sat. Jahnăuți	sat. Jahnăuți, PRG nr. 3	Pm, Pj	15.05.2023	09:00		16	16	120	1	121	P		Lucrări de reparație a conductei de gaze supratereane oțel presiune medie (treccre peste drum) (PRG nr. 4)
Rezina	Rezina	str. 27 august	PM	26.04.2023	09:00		2	2	5	0	5	P		Înlocuirea robinetelor de d37mm la PRG nr. 50, PRG nr. 71, PRG nr. 64
Rezina	Rezina	str. Mateevici	PM	27.06.2023	09:00		6	6	14		14	P		Înlocuirea gazoductului conform Planului investițional
Rezina	Rezina, str. 8 Martie 4	str. 8 Martie 4	Pj	29.06.2023	09:43		7,10	7,10	9	0	9	N	AT	Deteriorarea conductei de gaze exterioare de către persoane terțe
Telenești	or. Telenești, sat. Verejeni	or. Telenești, sat. Verejeni	Pm, Pj	05.06.2023	08:00		48,00	48,00	387	2	389	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Leușeni	sat. Leușeni	PM, PJ	27.06.2023	08:15		36,00	36,00	119	0	119	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Sărătenii-Vechi	PRG Nr. 26	PJ	12.06.2023	09:00		2,00	2,00	2	0	2			Verificarea la etanșitate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Sărătenii-Vechi	PRG Nr. 27	PJ	21.06.2023	09:00		2,00	2,00	2	0	2			Verificarea la etanșitate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Sărătenii-Vechi	PRG Nr. 50	PJ	29.06.2023	09:00		2,00	2,00	3	0	3			Verificarea la etanșitate a gazoductului conform Planului MTO
Orhei	or. Orhei	str. 31 August 11 ap. 20	Pj	14.05.2023	19:52			0,0	1	0	1	N	AC	Explozie în apartament
Orhei	or. Orhei	str. B Glavan 14	Pj	29.05.2023	09:00		6,0	6,0	25	9	34	P		Înlocuirea regulatorului de tip RDNK-400 (PRG 12)
Orhei	or. Orhei	str. V. Lupu 177	Pj	29.05.2023	09:00		1,0	1,0	5	3	8	P		Înlocuirea regulatorului de tip RDNK-400 (PRG 23)
Orhei	or. Orhei	str. Unitii 140	Pm	19.05.2023	09:00		6,0	6,0	20	0	20	P		Înlocuirea PRG nr. 9
Orhei	sat. Seliste	sat. Seliste	PM, PJ	29.06.2023	09:00		6,0	6,0	31	0	31	P		Înlocuirea PRG nr. 1A
Orhei	sat. Vatici	sat. Vatici	PM, PJ	30.06.2023	09:00		2,0	2,0	6	0	6	P		Înlocuirea PRG nr. 4
Orhei	or. Orhei	str. 31 August 7	Pj	15.05.2023	09:00		8,0	8,0	32	0	32	P		Verificarea la etanșitate scara blocului
Orhei	or. Orhei	str. 31 August 9	Pj	14.05.2023	09:00		8,0	8,0	32	0	32	P		Verificarea la etanșitate scara blocului
Orhei	or. Orhei	str. 31 August 11	Pj	16.05.2023	09:00		8,0	8,0	32	0	32	P		Verificarea la etanșitate scara blocului
Orhei	str. Belski	str. Belski	PM, PJ	26.06.2023	09:00		8,0	8,0	22	0	22	P		Înlocuirea PRG nr. 111
Orhei	Orhei	str. Donici 17	Pj	19.05.2023	08:30		7,0	7,0	20	0	20	P		Înlocuirea regulatorului de tip RDNK-400 (PRG 7)
Orhei	sat. Peresecina	PRG nr. 15A	Pm	22.05.2023	09:00		7,0	7,0	25	0	25	P		Înlocuirea PRG nr. 15A
Orhei	sat. Peresecina	PRG 13	Pj	16.05.2023	08:15		8,0	8,0	22	0	22	P		Înlocuirea regulatorului de tip RDNK-400 (PRG 13)
Orhei	sat. Peresecina	PRG 8	Pm	22.06.2023	10:00		6,0	6,0	42	1	43	P		Înlocuirea PRG nr. 8

Director interimar

Gh. Munteanu

Șef STP

S. Bivol