

Tabelul DF10 Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL „Orhei-gaz”, la data de 01.07.2024

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programa / Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza, conform clasificării din pct. 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Orhei	Orhei	str.V.Lupu 2	Pj	21.05.2024	8,3		7 ore	7 ore	30		30	P		Verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	Orhei	str.V.Cupcea 1	Pj	20.05.2024	10		8 ore	8 ore	19		19	P		Verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	Orhei	str.V.Cupcea 3	Pj	21.05.2024	9		8 ore	8 ore	19		19	P		Verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	Orhei	str.V.Mahu 87	Pj	22.05.2024	9,3		24 ore	24 ore	40		40	P		Verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	str.V.Cupcea 9 scara 2	str.V.Cupcea 9 scara 2	Pj	10.06.2024	10		8 ore	8 ore	15		15	P		verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	str.V.Cupcea 9 scara 3	str.V.Cupcea 9 scara 3	Pj	17.06.2024	9		8 ore	8 ore	15		15	P		verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	str.V.Lupu 5 scara 1	str.V.Lupu 5 scara 1	Pj	10.06.2024	9		7 ore	7 ore	12		12	P		verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	str.V.Lupu 5 scara 2	str.V.Lupu 5 scara 2	Pj	11.06.2024	9		7 ore	7 ore	12		12	P		verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	str.V.Lupu 4	str.V.Lupu 4	Pj	17.06.2024	9		8 ore	8 ore	16		16	P		verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	str.Iachir 1 scara 1	str.Iachir 1 scara 1	Pj	10.06.2024	9		7 ore	7 ore	15		15	P		verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	str.Iachir 1 scara 2,3	str.Iachir 1 scara 2,3	Pj	11.06.2024	9		8 ore	8 ore	30		30	P		verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	str.V.Cupcea 9 scara 4	str.V.Cupcea 9 scara 4	Pj	19.06.2024	9		7 ore	7 ore	15		15	P		verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	str.V.Lupu 5 scara 3	str.V.Lupu 5 scara 3	Pj	19.06.2024	9,3		8 ore	8 ore	14		14	P		verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	str.V.Lupu 5 scara 4	str.V.Lupu 5 scara 4	Pj	20.06.2024	9		8 ore	8 ore	14		14	P		verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	sat.Susleni	PRG 1	Pj	25.06.2024	9,3		7 ore	7 ore	62		62	P		verificarea la etanșietate a gazoductului P.Joasa aerian PRG 1
Orhei	str.Iachir 2 scara 1	str.Iachir 2 scara 1	Pj	13.06.2024	9,3		7 ore	7 ore	15		15	P		verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	str.Iachir 2 scara 2,3	str.Iachir 2 scara 2,3	Pj	14.06.2024	9,3		8 ore	8 ore	15		15	P		verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	sat.Feodorovca	sat.Feodorovca	Pj	04.06.2024	10,13		4 ore	4 ore	1		1	N		In urma lucrarilor de terasament s-a deteriorat gazoductul subteran D32 PE Pjoasa
Orhei	str.Gh.Malarciuc 21	PRG Nr16	Pj	12.06.2024	11,1		6 ore 20 min	6 ore 20 min	38		38	N		In urma vintului si ploii puternice a cazut un copac peste gazoductul supateran D32-40 de Pjoasa ceea ce a dus la deconectarea PRG Nr16
Rezina	str. 1 Mai 17-19	PRG Nr. 45	Pj	14.05.2024	09.00		6 ore 30 min	6 ore 30 min	90		90	P		verificarea la etanșietate scara blocului
Rezina	str. 1 Mai 10 A	Conducta de gaze Intercasnică	Pj	15.05.2024	09.00		9 ore	9 ore	30		30	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului Pjoasă intercasnic conform Planului MTO
Rezina	str. 1 Mai 10 B	Conducta de gaze Intercasnică	Pj	16.05.2024	09.00		7 ore 30 min	7 ore 30 min	30		30	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului Pjoasă intercasnic conform Planului MTO
Rezina	str. 27 August 15	Conducta de gaze Intercasnică	Pj	11.06.2024	09.00		31 ore 40 min	31 ore 40 min	72		72	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului Pjoasă intercasnic conform Planului MTO
Rezina	str. 1 Mai 11	Conducta de gaze Intercasnică	Pj	17.06.2024	09.00		31 ore 50 min	31 ore 50 min	72		72	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului Pjoasă intercasnic conform Planului MTO
Șoldănești	or.Șoldănești	str.T.Ciorba	Pj	31.05.2024	08.00		8 ore	8 ore	27		27	P		Reamplasarea conductei de gaze onforom Planului MTO
Telenești	or. Telenești	sect. Izvoraș	Pm Pj	10.06.2024 11.06.2024	08.00		48 ore	48 ore	104		104	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO

Telenești	sat. Sărățeni-Vechi	PRG Nr. 38, 39, 40, 65, 70, 83	Pj	21.06.2024	08.00		8 ore	8 ore	24		24	P		Înlocuirea vanei conform Planului MTO
Telenești	sat. Ghermănești	PRG Nr. 2	Pj	28.06.2024	08.00		8 ore	8 ore	6	1	7	P		Înlocuirea armăturii de închidere la PRG Nr.2(vana cu D=25mm)
Telenești	sat. Leușeni	PRG Nr. 1	Pj	28.06.2024	08.00		8 ore	8 ore	1		1	P		Înlocuirea armăturii de închidere la PRG Nr.1(vana cu D=25mm)