

Tabelul DF10 Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL „Orhei-gaz”, la data de 01.04. 2022

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înaltă P / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Orhei	Orhei str. C.Stamati 27	dulapul str. C. Stamati 27	PJ	14.01.2022	07-30		4,15	4,15	9		9	N	AC	Murdarie la filtru de gaze
Telenești	s. Ratuș	s. Ratuș	PM	28.02.2022	17-10		1,18	1,18	0	1	1	N	AT	În urma efectuării lucrărilor de terasament manual a fost deteriorat gazoductul de presiune medie cu Ø32mm.
Telenești	s. Scorțeni	s. Scorțeni	PM	29.03.2022	11-55		7,50	7,5	232	3	235	N	AT	În urma efectuării lucrărilor de terasament mecanizat a fost deteriorat gazoductul de presiune medie cu Ø75mm.